

T.2b.5549.15.2011

STEFANOWIAT	
Urząd Gminy w Skołyszynie	
Wpł. 22.09.2011	
liczba załączników	GPIR
Podpis	<i>[Signature]</i>

Jasło, 2011-09-20

**Urząd Gminy w Skołyszynie**  
**38-242 Skołyszyn 12**

W odpowiedzi na pismo znak: GPIR.i.7041.3.12.2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle podaje szczegółowe warunki techniczne dla opracowania projektu kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn-Harkłowa-Wójtowa-Lipinki w miejscowości Harkłowa w km 3+512 – 3+827 oraz Nr 1867R Harkłowa-Osobnica w miejscowości Harkłowa w km 0+000 – 0+030:

1. Należy zaprojektować poszerzenie jezdni na pasie ruchu wzdłuż planowanego chodnika – do szerokości min. 3,25m.
2. Na szerokości poszerzenia teren wykorytkować na głębokość 55cm i uzupełnić:
  - 27cm pospółką
  - 20cm tłucznem klinowanym klincem
  - nawierzchnię jezdni masą bitumiczną gr. 4cm + 4cm
3. Szerokość chodnika winna wynosić min. 1,5m (dopuszczalna wyjątkowo 1,25m)
4. Nawierzchnię chodnika projektować rozbióralną – z kostki brukowej
5. Chodnik należy projektować wraz z krawężnikiem i obrzeżem
  - krawężnik drogowy winien wystawać 18cm ponad istniejącą nawierzchnię jezdni
6. Główny ciąg kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur żelbetowych lub VIPRO z zainstalowanymi na nim studniami rewizyjnymi  $\varnothing$  1000mm
7. W pasie poszerzenia zaprojektować wpusty uliczne typu ciężkiego, połączone z studniami rewizyjnymi, w odstępach max. 50mb

Uwaga: dla zabudowy istniejącego rowu przydrożnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Projekt winien być zgodny z ogólnymi warunkami projektowania zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

Opracowany projekt należy uzgodnić w tut. Zarządzie Dróg.

**p.o. DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
*Elżbieta Motkiewicz*  
**Elżbieta Motkiewicz**