



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło  
tel (13) 4463008, 4463009  
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo  
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl  
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PZNS.9020.4.49.2023

Jasło, dnia 25.07.2023r.

Wójt Gminy Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

## OPINIA SANITARNA



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle działając na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 64 ust.1 pkt.2 i ust.4, art.78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2023r., znak: GPIR.6220.14.2023 w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – etap I, Gmina Skołyszyn”, dla inwestora: Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

**uznaje za niezbędne**

**zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – etap I, Gmina Skołyszyn”, dla inwestora: Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12.**

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać informacje określone w art. 66 ust.1 pkt 1-9 i 11-20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi oraz elementy przyrodnicze środowiska.

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Skołyszyn zwrócił się pismem w dniu 20.07.2023r. o wydanie opinii w w/w sprawie. Do pisma dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana przez mgr inż. Krystynę Witos oraz mgr inż. Sławomira Praskowicz, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu powyższego ustalono między innymi: inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) tj. „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne” oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 w/w rozporządzenia tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica, gmina Skołyszyn, powiat jasielski. Na istniejącym terenie projektuje się: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PEHD – o średnicy 90-250 mm – ok. 3700 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200-250 mm – ok. 5600 m, studzienki kanalizacyjne, oczyszczalnię ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi i budynkiem technicznym oraz drogę dojazdową.

Karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera w pełni wyczerpujących informacji dotyczących inwestycji oraz szczegółowych danych związanych z uciążliwościami generowanymi przez oczyszczalnię ścieków.

Według karty informacyjnej z pracą w/w inwestycji nie są związane zjawiska: emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji, które mogłyby powodować uciążliwości dla środowiska, na najbliższe tereny chronione. Biorąc pod uwagę planowane do zamontowania urządzenia oraz związane z nimi procesy technologiczne i parametry urządzeń można stwierdzić, że uciążliwości będą jednak generowane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, mając na uwadze istniejącą zabudowę mieszkaniową, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości ok. 115 m) stwierdził, iż na podstawie uzyskanych danych z karty informacyjnej nie można wykluczyć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców w trakcie eksploatacji w/w przedsięwzięcia. Brak dowodu, że uciążliwość inwestycji zamknie się w granicach działki Inwestora.

Opracowany raport powinien szczegółowo analizować uciążliwości związane z pracą oczyszczalni ścieków na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie i życie ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje postanowiono orzec jak w sentencji opinii sanitarnej.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Jaśle

*mgr inż. Jerzy Pałciak*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12
2. Sławomir Praskowicz – Pełnomocnik Inwestora
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Skołyszyn, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
4. Sekcja Higieny Pracy w/m
5. a/a  
M.Ch.

